



	Udmærket badevandskvalitet	 <b>Badevandskrav til saltvand</b> Badevandet bliver gennem hele badesæsonen analyseret for 2 forskellige indikatorbakterier. 95% af prøverne skal overholde god badevandskvalitet.
	Tilfredsstillende til god badevandskvalitet	
	Badning frarådes	

	Ausgezeichnete Badewasserqualität	 <b>Badewasseranforderungen für salzwasser</b> Das Badewasser wird während der ganzen Badesaison auf 2 verschiedenen indikator Bakterien geprüft. 95% der Proben müssen eine gute Badewasserqualität entsprechen
	Ausreichende oder gutes Badewasserqualität	
	Vom Baden wird abgeraten	

	Excellent bathing water	 <b>Criteria for bathing in seawater</b> The bathing water is analysed throughout the bathing season for 2 different indicator bacteria. 95% of the samples must maintain good bathing water quality.
	Sufficient or good bathing water	
	Bathing is not advisable	

## Analyseresultater 2020

Dato	25/5	8/6	15/6	23/6	7/7	21/7	27/7	7/8	21/8	4/9		
Temp. °C	11,8	14,6	16,2	19,5	15,2	18,0	18,5	21	22,8	17,7		
 <b>Eschericia coli</b> <b>Eschericia coli</b> <b>Eschericia coli</b>												
< 250	<15	<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	<15	<15		
250 <  < 1.000												
> 1.000												
 <b>Intestinale Enterokokker</b> <b>Intestinale Enterokokken</b> <b>Intestinal Enterococci</b>												
< 100	<15	<15	15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15		
100 <  < 400												
> 400												

